CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PUBLICA N° 3479

--La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, hace la siguiente aclaración con respecto a la **LICITACIÓN PUBLICA N° 3479 "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA ELECTRA 29143 – 15/15/10 MVA – 132/34,5/13,86 KV.-**

En la **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR**, Apartado **4. SUMINISTROS**, punto ***4.5 Accesorios,*** se deberán agregar los siguientes materiales:

- Un (01) TI de cuba 200/5 intemperie 5P10 – 30 VA
- Tres (03) aisladores para 33kV
- Tres (03) aisladores para 13.86 kV
- Dos (02) aisladores de neutro

Téc. GUSTAVO ALBERDI
a/c JEFE UNIDAD TRABAJO COMPRAS
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA
DE SANTA FE

DEVOLVER A:

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA
Fco. Miguens 260 – Piso 5 – Puerto Santa Fe
3000 SANTA FE

--Recibí Circular N° 2 de la **LICITACIÓN PUBLICA N° 3479 "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA ELECTRA 29143 – 15/15/10 MVA – 132/34,5/13,86 KV.-**

--- ---

LUGAR Y FECHA FIRMA Y SELLO